

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wymianę automatyki węzłów cieplnych w budynkach ul. Bortnowskiego 10, 10A, Piłsudskiego 5 należące do wspólnoty mieszkaniowej Bortnowskiego 8,8a.10,10a i Piłsudskiego 3,5.

Węzeł c.o. w budynku Bortnowskiego 10

1. KNR 7-08 0301-0100 Demontaż sterowania elektrycznego zespołem siłownik układ kinematyczny - zawór regulacyjny. – 2 szt.
2. KNR 7-08 0201-0200 Układ blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego 1szt.
3. KNR 4-03 1117-0500 Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnic do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa. 25m
4. KNR 4-03 1117-0400 Demontaż przewodów kubełkowych o łącznym przekroju żył do 6mm² z podłoża ceglanego lub betonowego za zdjęciem uchwytów 25m
5. KNR 4-03 0202-0100 wymiana przewodów kabelkowych o powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al. Mm² w rurach osłonowych 25m
6. KNR 4-03 1202-0100 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Węzeł c.o. w budynku Bortnowskiego 10a

1. KNR 7-08 0301-0100 Demontaż sterowania elektrycznego zespołem siłownik układ kinematyczny - zawór regulacyjny. – 2 szt.
2. KNR 7-08 0201-0200 Układ blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego 1szt.
3. KNR 4-03 1117-0500 Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnic do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa. 25m
4. KNR 4-03 1117-0400 Demontaż przewodów kubełkowych o łącznym przekroju żył do 6mm² z podłoża ceglanego lub betonowego za zdjęciem uchwytów 25m
5. KNR 4-03 0202-0100 wymiana przewodów kabelkowych o powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al. Mm² w rurach osłonowych 25m
6. KNR 4-03 1202-0100 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Węzeł c.o. w budynku Piłsudskiego 5

1. KNR 7-08 0301-0100 Demontaż sterowania elektrycznego zespołem siłownik układ kinematyczny - zawór regulacyjny. – 2 szt.
2. KNR 7-08 0201-0200 Układ blokowych systemów elektrycznej regulacji ciągłej temperatury z zastosowaniem siłownika wahliwego lub liniowego 1szt.
3. KNR 4-03 1117-0500 Demontaż rur instalacyjnych płaszczowych o średnic do 16 mm na podłożu betonowym lub innym. Instalacja natynkowa. 25m
4. KNR 4-03 1117-0400 Demontaż przewodów kubełkowych o łącznym przekroju żył do 6mm² z podłoża ceglanego lub betonowego za zdjęciem uchwytów 25m
5. KNR 4-03 0202-0100 wymiana przewodów kabelkowych o powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al. Mm² w rurach osłonowych 25m
6. KNR 4-03 1202-0100 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1